

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 632439052
- PPIS w Koninie 632439052
- faks 632464950
- e-mail psse.konin@pis.gov.pl
- numer NIP 6651743952
- REGON 000778188-00024
- Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej 632464972; 632464976
ul. Noskowskiego 4 632464967

ul. Staszica 16
62-500 Konin
skr. pocztowa 28 Konin 1
www.psse-konin.pl

ON.HK-420-0103-15/18

oryginał/kopia
Konin, dnia 31 grudnia 2018 r.

DECYZJA NR M/ON.HK/ 281 /18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach bieżącego nadzoru z wodociągu publicznego Przyjma, gm. Golina Nr W-289-S/2018 z dnia 23.03.2018 r., Nr W-392-S/2018 z dnia 19.04.2018 r., Nr W-546-547-S/2018 z dnia 24.05.2018 r., Nr W-639-S/2018 z dnia 07.06.2018 r., Nr W-856-S/2018 z dnia 26.07.2018 r., Nr W-713-714/2018 z dnia 30.08.2018 r., Nr W-740/2018 z dnia 05.09.2018 r., Nr W-1115-S/2018 z dnia 15.09.2018 r., Nr W-1275-S/2018 z dnia 19.10.2018 r., Nr W-1303-S/2018 z dnia 26.10.2018 r., Nr 453/11/2018/M/2 z dnia 16.11.2018 r., Nr 453/11/2018/F/2 z dnia 22.11.2018 r. oraz Nr W-1473-1474-S/2018 z dnia 26.11.2018 r.

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Przyjma, gm. Golina administrowanym przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie, ul. Nadbrzeźna 6a.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2018 r. Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie, ul. Nadbrzeźna 6a jako jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu publicznego Przyjma, gm. Golina przedstawił PPIS w Koninie wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranej dniu 13.11.2018 r. w ramach monitoringu grupy B - sprawozdania Nr 453/11/2018/M/2 z dnia 16.11.2018 r. oraz Nr 453/11/2018/F/2 z dnia 22.11.2018 r.

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, że woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Niezależnie od powyższego w okresie od marca do listopada 2018 r. przedsiębiorca wykonał zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z PPIS w Koninie badania w ramach monitoringu grupy A - sprawozdanie Nr W-546-547-S/2018 z dnia 24.05.2018 r. w punktach W-546-S/2018 i W-547-S/2018 oraz Nr W-1473-1474-S/2018 z dnia 26.11.2018 r. w punktach W-1473-S/2018 i W-1474-S/2018 a także badania kontrolne sprawozdanie Nr W-289-S/2018 z dnia 23.03.2018 r., Nr W-392-S/2018 z dnia 19.04.2018 r., W-639-S/2018 z dnia 07.06.2018 r., W-856-S/2018 z dnia 26.07.2018 r., W-1115-S/2018 z dnia 15.09.2018 r., W-1275-S/2018 z dnia 19.10.2018 r., W-1303-S/2018

z dnia 26.10.2018 r. oraz wykonano w ramach bieżącego nadzoru badania w ramach monitoringu grupy A - sprawozdanie Nr W-713-714/2018 z dnia 30.08.2018 r. oraz Nr W-740/2018 z dnia 05.09.2018 r.

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12 oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie ul. Staszica 16, 62-500 Konin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o.
ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Golina
ul. Nowa 1, 62-590 Golina (ePUAP)
3. a/a.