

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KONINIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 632439052
- Dyrektor PSSE 632439052
- faks 632464950
- e-mail psse.konin@pis.gov.pl
- numer NIP 6651743952
- REGON 000778188-00024
- Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej 632464972
ul. Noskowskiego 4 632464976
632464967

ul. Staszica 16
62-500 Konin
skr. pocztowa 28 Konin 1
www.psse-konin.pl

ON-HK.9020.1.653.2020

Konin, dnia 30 grudnia 2020 r.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 6a
62 – 510 Konin

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:

- 1) sprawozdania z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
 - wykonywanych w ramach nadzoru urzędowego:
 - przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-125/2020 z dnia 24.02.2020 r., Nr W-736-738/2020 z dnia 20.08.2020 r.,
 - przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wg sprawozdań Nr N/386/2020/LB-WG/PCH z dnia 26.02.2020 r.
 - wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej:
 - przez Laboratoria Badawcze JARS Sp. z o.o. Nr: 5629/08/2020/F/2 z dnia 18.09.2020 r., Nr: 5629/08/2020/M/2 z dnia 14.09.2020 r.
 - przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-39-S/2020 z dnia 24.01.2020 r., Nr W-75-S/2020 z dnia 30.01.2020 r., Nr W-368-371-S/2020 z dnia 14.05.2020 r., Nr W-609-S/2020 z dnia 26.06.2020 r., Nr W-766-S/2020 z dnia 30.07.2020 r., Nr W-1012-S/2020 z dnia 05.10.2020 r., Nr W-1193-S/2020 z dnia 02.11.2020 r., Nr W-1238-S/2020 z dnia 09.11.2020 r., Nr W-1288-S/2020 z dnia 20.11.2020 r., Nr W-1340-S/2020 z dnia 02.12.2020 r., Nr W-1460-S/2020 z dnia 23.12.2020 r.

2) prowadzony nadzór oparty na § 20 cytowanego na wstępie rozporządzenia

STWIERDZA

że w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. woda z wodociągu publicznego Głodowo, gm. Golina w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załącznikach 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W miesiącu czerwcu woda z wodociągu Głodowo odbiegała od wymagań ww. rozporządzenia w zakresie parametru żelaza i mętności w punkcie zgodności na sieci. Przedsiębiorca podjął działania naprawcze polegające na dokładnym wypłukaniu sieci wodociągowej, które skutkowało poprawą jakości wody.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

Do wiadomości:

Burmistrz m. i gm. Golina ePUAP
MJ