

YDY 5x4mm2 p/t - zasilanie TG  
z istn. na I - p. tablicy licznikowej

WYKAZ OPRAW ( Brilux )

- A - oprawa świetłówkowa sufitowa typ VALIA 236
- B - jak wyżej lecz typ MARENA 2x36
- C - oprawa żarowa ścienna typ ATLA 1x 60W
- D - jak wyżej do lecz sufitów podwieszanych typ ORWENA 418
- E - oprawa żarowa ścienna wewnętrzna typ GRESO 206/ 60W

UWAGI

- w oprawach oświetlniowych z indeksem "A" zastosować moduł inercyjy o 1h podtrzymaniu zasilania
- zasilanie obwodów gniazd wtykowych 230V i osietleniowych wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm2 750V p/t
- zasilanie rozdzielnic TG wykonać przewodem YDY 5x 6mm2 p/t z istn. w korytarzu na I-p tablicy licznikowej

Szybkie wyłączenie zasilania

Biuro Obsługi Budownictwa S.C. Konin ul.Górnicza 12/2				
Obiekt	Biblioteka Miejska	Data 06.2007r		
Lokalizacja	Golina	Nr. Rys E/03		
Instalacja oświetleniowa		Skala 1:75		
Projektował :	mgr inż. Ryszard Pawlak	UAN 8346/II/71/88		
Opracował :	mgr inż. Ryszard Pawlak	UAN 8346/II/71/88		