


# UWAGA

przewody instalacji komputerowej wyprowadzić z projektowanej w odrębnym opracowaniu rozdzielnicy TK
przewody prowadzić pod tynkiem w rurze osłonowej z twardego PVC
zasilanie gnaizd 230V stanowisk komputerowych wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm2
prowadzonym pod tynkiem z tablicy rozdzielczej TG
zestawy gniazd stanowisk komputerowych montować na wys. 1,0 m od podłoża

# Szybkie wyłączenie zasilania

| BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>62-510 Konin ul. Górnicza 12/2, tel.0-632438112 | | | |
|---|---|---|---|
| Obiekt | Budynek Bibioteki Pubicznej | | Data 01/2010 |
| Lokalizacja | Golina ul. Plac Kazimierza Wielkiego 10 | | Skala 1:100 |
| Temat rys. | Instalacja komputerow, telefon, TV - rzut parteru | | Rys. nr E/05 |
| Projektował | mgr inż, Ryszard Pawlak | upr UAN 8346/II/71/88<br>spec. sieci i instal. elektryczne | |
| Opracował | inż . M . Ławniczak | | |