



UWAGI

- instalacje wykonać przewodem YDY 3x2,5mm²/750V, przewody prowadzić pod tynkiem
- zastosować puszki końcowe podtynkowe
- osprzęt górny i dolny podtynkowy szczelny
- w sali konferencyjnej gniazda montować na wys. h = 0,4m od podłogi
- w pozostałych pomieszczeniach gniazda montować na wys. h = 1,1 m

Szybkie wyłączenie zasilania

<p style="text-align: center;">BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA PRACOWNIA PROJEKTOWA 62-510 Konin ul. Górnicza 12/2, tel.0-632-38112</p>			
Objekt	Budynek Biblioteki Publicznej		Data 01/2010
Lokalizacja	Golina ul. Plac Kazimierza Wielkiego 10		Skala 1:100
Temat rys.	Instalacja elektryczna gniazd wykł. 230V - rzut partenu		Rys. nr E/03
Projektował	mgr inż. Ryszard Pawlak	upr IAN 8346/III/71/88	
Opracował	inż. M. Ławńczak	spec. sieci i instal. elektryczne	