




INSTALACJA WODOCIĄGOWA



MONTAŻ NA DACHU
JEDNOSTKA ZEW. TYP A090EP3L: QCH_k = 25,5 kW/ 87
BYU ZUŻYCIĘ MOCY 9,4 kW; IN 16,2 A ; UZ = 380 50 Hz

☒ UKŁAD AUTOMATYCZNEJ KONTROLI CIĄGU ACW 05
Z CZUJNIKIEM CIĄGU I REGULATOREM
KRATKA WENTYLACYJNA 14x14 cm -
GRAWITACYJNA

KLIMATYZATOR CHŁODZĄCY - TYP AUY 36F
KASETONOWY PROD. FUJITSU; Q = 10,50 kW/
35,80 BTU ŻUŻYCIŁE MOCY N= 3,75 kW; In = 6,20 A
Uz = 230V / 50 Hz - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

WENTYLATOR FEN 160 PROD. UNIVERSAL KATOWICE
N = 0,13 kW; Uz = 1x230 V; Ip= 0,75 A

**WENTYLATOR SUFITOWY POŁO PROD. DOSPŁE
ZAKOŃCZONY WYMIETRZAKIEM ZEFIR DN125**

ODPOWIEDZIE PIONU KS NAD DACH 0.07 PCV

ODPOWIEDZIE PIONU KS NAD DACH 0.07 PCV