



WYKAZ OPRAW

- A - oprawa świetłówkowa sufitowa typ CLIC CS - 1x18W
- B - oprawa świetłówkowa sufitowa typ PISA MIKRO 2x13W
- C - oprawa żarowa ścienna typ QULADROK 2x18W
- D - oprawa świetłówkowa sufitowa typ LATITE NEW 2x36W
- E - oprawa świetłówkowa sufitowa typ LATITE NEW 2x18W
- F - oprawa żarowa sufitowa typ SOLAR NEW - 100W
- G - oprawa żarowa ścienna typ DROP 1 - 75W

UWAGI

- instalację wykonać przewodem kabelkowym typ YDYp 3x2,5 mm<sup>2</sup> /750V układanym pod tynkiem
- instalację w sufitcie podwieszanym wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm<sup>2</sup> układanym na uchwytych na konstrukcji sufitu
- oprzet górný i dolny podtynkowy , w pomieszczeniach socjalnych i WC
- oprzet podtynkowy szczeliny, połączenia przewodów wykonać w puszkach głębokich

Szybkie wyłączenie zasilania

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA PRACOWNIA PROJEKTOWA 62-510 Koniń ul. Górnicza 122, tel.0-632-338112			Data 01/2010	
Obiekt	Budynek Biblioteki Publicznej		Skala 1:100	
Lokalizacja	Górnica ul. Plac Kazimierza Wielkiego 10		Rys. nr E/02	
Temat rys.	Instalacja elektryczna wewnętrzna oświetleniowa - rzut parteru			
Projektował	mgr inż. Ryszard Pawlak	UPR UAN 8346/III/7188		
Opracował	inż. M. Ławńczak	spec. stęci instal. elektryczne		