

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	632439052
- PPIS w Koninie	632439052
- faks	632464950
- e-mail	psse.konin@pis.gov.pl
- numer NIP	6651743952
- REGON	000778188-00024
- Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej ul. Noskowskiego 4	632464972; 632464976; 632464967

ul. Staszica 16
62-500 Konin
skr. pocztowa 28 Konin 1
www.psse-konin.pl

ON.HK-420-0102-18/19

oryginał/kopia
Konin, dnia 9 grudnia 2019 r.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeźna 6a
62 – 510 Konin

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:

- 1) sprawozdania z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
 - wykonywanych w ramach nadzoru urzędowego:
 - przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-130-132/2019 z dnia 21.02.2019 r., Nr W-190/2019 z dnia 01.03.2019 r., Nr W-701/2019 z dnia 09.08.2019 r.,
 - przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wg sprawozdań Nr N/1827/2019 z dnia 13.08.2019 r.,
 - wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej:
 - przez Laboratoria Badawcze JARS Sp. z o.o. Nr:4716/04/2019/F/1 z dnia 13.05.2019 r., Nr:4716/04/2019/M/1 z dnia 10.05.2019 r.
 - przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-72-S/2019 z dnia 31.01.2019 r., Nr W-244-246-S/2019, Nr W-243-S/2019 i Nr W-244-246-S/2019 z dnia 15.03.2019 r., Nr W-267-S/2019 z dnia 21.03.2019 r., Nr W-428-S/2019 z dnia 18.04.2019 r., Nr W-547-548-S/2019 z dnia 17.05.2019 r., Nr W-763-S/2019 z dnia 28.06.2019 r., Nr W-873-S/2019 z dnia 31.07.2019 r., Nr W-1102-S/2019 z dnia 19.09.2019 r., Nr W-1324-S/2019 z dnia 30.10.2019 r., Nr W-1468-1469-S/2019 z dnia 02.12.2019 r., Nr W-1513-S/2019 z dnia 05.12.2019 r., Nr W-1512-S/2019 z dnia 04.12.2019 r.,
- 2) prowadzony nadzór oparty na § 20 cytowanego na wstępie rozporządzenia

wiepodlega

POLEKA
STULSCIE ODZYWKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



STWIERDZA

że w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. woda z wodociągu publicznego Węglew, gm. Golina w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załącznikach 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W analizowanym okresie w miesiącach luty-marzec ze względu na przekroczenie parametrów żelaza i mętności w sieci, przedsiębiorca podejmował działania naprawcze polegające na intensywnym płukaniu sieci, które skutkowały doprowadzeniem parametrów żelaza i mętności do obowiązujących norm.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

Do wiadomości:

Burmistrz m. i gm. Golina ePUAP