

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

## Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 632439052  
- PPIS w Koninie 632439052  
- faks 632464950  
- e-mail [psse.konin@pis.gov.pl](mailto:psse.konin@pis.gov.pl)  
- numer NIP 6651743952  
- REGON 000778188-00024  
- Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej 632464972; 632464976  
ul. Noskowskiego 4 632464967

ul. Staszica 16  
62-500 Konin  
skr. pocztowa 28 Konin 1  
[www.psse-konin.pl](http://www.psse-konin.pl)

ON.HK-420-0101-7/18

oryginał/kopia  
Konin, dnia 21 czerwca 2018 r.

## DECYZJA NR M/ON.HK/132/18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach bieżącego nadzoru z wodociągu publicznego Głodowo, gm. Golina Nr W-541-542-S/2018 z dnia 24.05.2018 r. OL PSSE Konin, Nr W-637-S/2018 z dnia 07.06.2018 r. OL PSSE Konin, Nr: 4160/04/2018/M/1 z dnia 11.05.2018 r. Laboratorium Badawcze Jars Sp. z o.o. Legionowo i Nr: 4160/04/2018/F/1 z dnia 21.05.2018 r. Laboratorium Badawcze Jars Sp. z o.o. Legionowo oraz Nr W-390-S/2018 z dnia 19.04.2018 r., Nr W-287-S/2018 z dnia 23.03.2018 r., Nr W-93-S/2018 z dnia 01.02.2018 r. i Nr W-165-166/2018 z dnia 01.03.2018 r.

### stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Głodowo, gm. Golina administrowanym przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie, ul. Nadbrzeźna 6a.

### UZASADNIENIE

W dniach 25 i 29 maja 2018 r. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie jako jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu publicznego Głodowo, gm. Golina przedstawiła PPIS w Koninie wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranej w dniu 08.05.2018 r. w ramach monitoringu grupy B- sprawozdania Nr: 4160/04/2018/M/1 z dnia 11.05.2018 r. i Nr: 4160/04/2018/F/1 z dnia 21.05.2018 r.

Analiza powyższego sprawozdania wykazała, że woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Niezależnie od powyższego w okresie od stycznia do maja 2018 r. przedsiębiorca wykonał zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z PPIS w Koninie badania w ramach monitoringu grupy A - sprawozdanie Nr W-541-542-S/2018 z dnia 24.05.2018 r., które wykazało przekroczoną w jednym punkcie mętność (11NTU) i barwę (5 mg/l Pt), kolejny pobór w tym samym punkcie nie wykazał przekroczeń - sprawozdanie z badań Nr W-637-S/2018 z dnia 07.06.2018 r.) oraz badania kontrolne sprawozdanie Nr W-93-S/2018 z dnia 01.02.2018 r., Nr W-287-S/2018 z dnia 23.03.2018, Nr W-390-S/2018 z dnia 19.04.2018 r. oraz wykonano w ramach bieżącego nadzoru badania w ramach monitoringu grupy A - sprawozdanie Nr W-165-166/2018 z dnia 01.03.2018 r.

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie orzekł jak w sentencji.

## **POUCZENIE**

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie ul. Staszica 16, 62-500 Konin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

### **Otrzymują:**

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.  
ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Golina  
ul. Nowa 1, 62-590 Golina (ePUAP).
3. a/a.