

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KONINIE

www.gov.pl/web/psse-konin
psse.konin@pis.gov.pl
sekretariat@psse-konin.pl
/PSSE-Konin/skrytka
higiena.komunalna@psse-konin.pl

ul. Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.679.2021

Konin, dnia 8 września 2021 r.

DECYZJA NR M/ON.HK/152/21

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Węglew, gm. Golina Nr W-855/2021 z dnia 06.08.2021 r. oraz Nr N/1739/2021/LB-WG/PCH z dnia 20.08.2021 r. LBWiG w Poznaniu

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Węglew, gm. Golina administrowanym przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie, ul. Nadbrzeżna 6a.

UZASADNIENIE

W dniu 2 sierpnia 2021 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym Węglew, gm. Golina próbkobiorca Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Koninie pobrał próby wody uzdatnionej w ramach monitoringu grupy B - sprawozdania Nr W-855/2021 z dnia 06.08.2021 r. oraz Nr N/1739/2021/LB-WG/PCH z dnia 20.08.2021 r. LBWiG w Poznaniu.

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, że woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Niezależnie od powyższego od maja do lipca 2021 r. przedsiębiorca wykonał zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z PPIS w Koninie badania kontrolne - sprawozdania Nr W-517-S/2021 z dnia 21.05.2021 r., Nr W-739-S/2021 z dnia 02.07.2021 r., Nr W-857-S/2021 z dnia

30.07.2021 r. oraz w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego – sprawozdanie Nr W-843-846/2021 z dnia 02.08.2021 r.

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

Strona pismem z dnia 20.08.2021 r. została zawiadomiona o wszczęciu niniejszego postępowania. Pismem z dnia 23.08.2021 r. organ zawiadomił stronę o zakończeniu postępowania umożliwiając stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie skorzystała z ww. prawa.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie ul. Staszica 16, 62-500 Konin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o.
ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Golina
ul. Nowa 1, 62-590 Golina (ePUAP).
3. a/a.