

# Złącze kablowe betonowe wolnostojące

**SZAFKA OŚWIETLENIOWA „SO”**

## ZKbw-Ou

Wypożyczenie złącza:

1. Podstawa bezpiecznikowa:

~~PBD 00~~

2. Rozłącznik bezpiecznikowy:

- RBK 00 *x 1*

3. Obwody oświetleniowe:

- RBK 00 *x 2*

~~PBD 003~~


4. Zegar astronomiczny:

~~GPA 3.1~~  
*PSO-02 x 1*

5. Stycznik:

- SLA 63 *x 1*

~~A 63~~



Typ obudowy: ZKw3 z zamkiem  
typu Master-Key

**ADAPTOWAŁ:**  
dla oświetlenia ulicy Okólnej:

inż. elektryk Bogdan Wróblewski  
ul. PCF 15, 62-500 KONIN  
tel. 063 245 74 48, kom. 601 782 899  
Upr. bud. nr 214/72/PW, GT 8346/11/34/76

I-2009

Rys. nr: E5

Przykład zamówienia:

ZKbw-(RBK 00)Ou/2xRBK 00

~~ZKbw-(RBK 00)Ou/4xPBD 003~~

Proj. obwód nr I: YAKY 4x 25 mm<sup>2</sup>

16 słupów x 150W/169W = 2704W

Proj. obwód nr II: YAKY 4x 25 mm<sup>2</sup>

17 słupów x 169W = 2873W

Wypożyczenie dodatkowe montowane na życzenie zamawiającego

Energetyka Kaliska Usługi Techniczne Sp. z o.o. tel. (0-62) 74-27-353

