

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KONINIE

www.gov.pl/web/psse-konin
psse.konin@pis.gov.pl
sekretariat@psse-konin.pl
/PSSE-Konin/skrytka
higiena.komunalna@psse-konin.pl

ul. Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1128.2021

Konin, dnia 31 grudnia 2021 r.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeźna 6a
62 – 510 Konin

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:

- 1) sprawozdania z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
 - wykonywanych w ramach nadzoru urzędowego:
 - przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-132/2021 z dnia 22.02.2021 r., Nr W-847-850/2021 z dnia 05.08.2021 r., Nr W-894-895/2021 z dnia 12.08.2021 r., Nr W-965-966/2021 r.,
 - przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wg sprawozdań Nr N/344/2021/LB-WG/PCH z dnia 10.03.2021 r.,
 - wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej:
 - przez Laboratoria Badawcze JARS Sp. z o.o. Nr: P/22/01/2021/7/F/10 i Nr: P/22/01/2021/7/M/5 z dnia 20.09.2021 r.
 - przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-01-S/2021 z dnia 14.01.2021 r., Nr W-249-S/2021 z dnia 23.03.2021 r., Nr W-358-S/2021 z dnia 19.04.2021 r., Nr W-509-512-S/2021 z dnia 21.05.2021 r., Nr W-737-S/2021 z dnia 02.07.2021 r., Nr W-855-S/2021 z dnia 29.07.2021 r., Nr W-915-918-S/2021 z dnia 20.08.2021 r., Nr W-1082-S/2021 z dnia 08.10.2021 r., Nr W-1313-S/2021 z dnia 26.11.2021 r., Nr W-1428-S/2021 z dnia 16.12.2021 r.
- 2) prowadzony nadzór oparty na § 20 cytowanego na wstępie rozporządzenia

STWIERDZA

że woda z wodociągu publicznego Golina

- w okresie od 2 sierpnia 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r. **odbiegała w zakresie parametru mętność i barwa**
- w okresie od 10 sierpnia 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r. **odbiegała w zakresie parametru żelazo**

- w okresach od stycznia 2021 r. do 1 sierpnia 2021 r. oraz od 24 sierpnia 2021 r. do grudnia 2021 r. **w badanym zakresie spełniała wymagania** określone w załącznikach 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Przedsiębiorca ze względu na przekroczenie parametrów barwa, mętność i żelazo podejmował działania naprawcze polegające na ustabilizowaniu ciśnienia wody oraz dodatkowym płukaniu sieci wodociągowej, które skutkowały doprowadzeniem jakości wody do obowiązujących norm.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

Do wiadomości:

Burmistrz m. i gm. Golina

M.J.

strona 2 z 2