

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KONINIE

www.gov.pl/web/psse-konin
psse.konin@pis.gov.pl
sekretariat@psse-konin.pl
/PSSE-Konin/skrytka
higiena.komunalna@psse-konin.pl

ul. Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1191.2021

Konin, dnia 31 grudnia 2021 r.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeźna 6a
62 – 510 Konin

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:

- 1) sprawozdania z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
 - wykonywanych w ramach nadzoru urzędowego:
 - przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-138-141/2021 z dnia 19.02.2021 r., Nr W-724-727/2021 z dnia 05.07.2021 r., Nr W-856/2021 z dnia 06.08.2021 r., Nr W-1185-1188/2021 z dnia 14.10.2021 r.,
 - przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wg sprawozdań Nr N/1740/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 20.08.2021 r.,
 - wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej:
 - przez Laboratoria Badawcze JARS Sp. z o.o. Nr: 393/03/2021/M/2 z dnia 15.03.2021 r., Nr: 393/03/2021/F/2 z dnia 22.03.2021 r.,
 - przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-04-S/2021 z dnia 14.01.2021 r., Nr W-361-S/2021 z dnia 19.04.2021 r., Nr W-518-S/2021 z dnia 21.05.2021 r., Nr W-740-S/2021 z dnia 02.07.2021 r., Nr W-767-S/2021 i Nr W-769-772-S/2021 z dnia 12.07.2021 r., Nr W-858-S/2021 z dnia 29.07.2021 r., Nr W-965-S/2021 z dnia 03.09.2021 r., Nr W-1085-S/2021 z dnia 08.10.2021 r., Nr W-1094-S/2021 z dnia 11.10.2021 r., Nr W-1309-1312-S/2021 z dnia 26.11.2021 r., Nr W-1345-S/2021 z dnia 06.12.2021 r., Nr W-1431-S/2021 z dnia 16.12.2021 r.,
- 2) prowadzony nadzór oparty na § 20 cytowanego na wstępie rozporządzenia

STWIERDZA

że woda z wodociągu publicznego Przyjma, gm. Golina

- w okresie od 30 czerwca 2021 r. do 8 lipca 2021 r. oraz od 6 października 2021 r. do 11 października 2021 r. **odbiegała w zakresie liczby bakterii grupy coli i liczby enterokoków kałowych,**
- w okresach od stycznia 2021 r. do 29 czerwca 2021 r. i od 9 lipca 2021 r. do 5 października 2021 r. oraz od 12 października do grudnia 2021 r. w badanym zakresie **spełniała** wymagania określone w załącznikach 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Strona 1 z 2

W dniu 05.07.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał komunikat, że woda z wodociągu publicznego Przyjma odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz pismem zawiadomił Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. o konieczności ustalenia przyczyny niewłaściwej jakości wody i podjęcia działań naprawczych.

Przedsiębiorca pismem z dnia 07.07.2021 r. poinformował, że pogorszenie jakości wody nastąpiło w wyniku awarii instalacji napowietrzania, podjęto działania naprawcze polegające na usunięciu awarii oraz dokładnym zachlorowaniu i wypłukaniu sieci wodociągowej.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

Do wiadomości:

Burmistrz m. i gm. Golina