

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KONINIE

www.gov.pl/web/psse-konin  
psse.konin@pis.gov.pl  
sekretariat@psse-konin.pl  
/PSSE-Konin/skrytka  
higiena.komunalna@psse-konin.pl

ul. Staszica 16  
62-500 Konin  
NIP 6651743952  
REGON 000778188-00024  
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1189.2021

Konin, dnia 31 grudnia 2021 r.

**Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.**  
**ul. Nadbrzeżna 6a**  
**62 – 510 Konin**

## OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:

- 1) sprawozdania z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
  - wykonywanych w ramach nadzoru urzędowego:
    - przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-134-137/2021 z dnia 19.02.2021 r., Nr W-843-846/2021 z dnia 02.08.2021 r., Nr W-855/2021 z dnia 06.08.2021 r., Nr W-1190-1193/2021 z dnia 18.10.2021 r.,
    - przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wg sprawozdań Nr N/1739/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 20.08.2021 r.
  - wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej:
    - przez Laboratoria Badawcze JARS Sp. z o.o. Nr: 393/03/2021/M/1 z dnia 22.03.2021 r., Nr: 4809/03/2021/F/1 z dnia 25.03.2021 r.
    - przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-03-S/2021 z dnia 14.01.2021 r., Nr W-362-S/2021 z dnia 16.04.2021 r., Nr W-360-S/2021 z dnia 19.04.2021 r., Nr W-517-S/2021 z dnia 21.05.2021 r., Nr W-739-S/2021 z dnia 02.07.2021 r., Nr W-857-S/2021 z dnia 30.07.2021 r., Nr W-964-S/2021 z dnia 03.09.2021 r., Nr W-1084-S/2021 z dnia 08.10.2021 r., Nr W-1095-S/2021 z dnia 08.10.2021 r., Nr W-1305-1308-S/2021 z dnia 26.11.2021 r., Nr W-1430-S/2021 z dnia 16.12.2021 r.
- 2) prowadzony nadzór oparty na § 20 cytowanego na wstępie rozporządzenia

## STWIERDZA

**że woda z wodociągu publicznego Węglew, gm. Golina**

- w okresie od 15 lutego 2021 r. do 24 marca 2021 r. **odbięła w zakresie parametru mętność;**
- w okresie od 6 października 2021 r. do 14 grudnia 2021 r. **odbięła w zakresie parametru mangan;**
- w okresie od 12 października 2021 r. do 14 grudnia 2021 r. **odbięła w zakresie parametru żelazo;**
- w okresach od stycznia 2021 r. do 14 lutego 2021 r. oraz od 25 marca 2021 r. do 5 października 2021 r. w badanym zakresie **spełniała wymagania** określone w załącznikach 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W dniu 19.10.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał komunikat, że woda z wodociągu publicznego Węglew odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków manganu i żelaza oraz pismem zobowiązał Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. do przekazania odbiorcom wody informacji o jakości wody z wodociągu publicznego Węglew wraz ze wskazaniem planowanych działań naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody oraz terminu ich zakończenia.

Pismem z dnia 08.11.2021 r. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. poinformował, że planowany termin zakończenia trwającej od marca 2021 roku modernizacji i rozbudowy SUW wyznaczony był na koniec stycznia 2022 r. Jednocześnie z uwagi na konieczność wpracowania się nowych złóż wystąpił o wydanie decyzji na warunkową przydatność wody z terminem do końca czerwca 2022 r.

W dniu 18.11.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wydał decyzję Nr M/ON.HK/222/21, w której w terminie do dnia 30.06.2022 r. zezwolono na warunkową produkcję wody z zawartością manganu nie przekraczającą 160 µg/l.

Określając dopuszczalną zawartość manganu w wodzie oraz ustalając powyższy termin Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uwzględnił proponowany przez przedsiębiorcę czas warunkowej eksploatacji ujęcia wody - czerwiec 2022 r. oraz w oparciu o sprawozdania z badań wody surowej określił dopuszczalną wartość manganu na poziomie nie przekraczającym 160 µg/l.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a.

**Do wiadomości:**

Burmistrz m. i gm. Golina